



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Начальнику ГУ МЧС России
по Нижегородской области
полковнику внутренней службы
А.А. Шиканову

04 АВГ 2010 № 19-2-3-4063

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России обращение по вопросу размещения антресолей в общественных и административных зданиях, сообщает, что требования пожарной безопасности для названных конструкций отсутствуют.

В соответствии с положениями статьи 78 Федерального закона от 27 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Приложение: заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России, на 2-х листах.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
полковник внутренней службы

А.А. Макаревич